

Generalforsamlingen den 7. maj 2024

Velkomst ved Formanden

- 1. Valg af dirigent:** Anders Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Dirigenten bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indvarslet. Hvor han herefter videregav ordet til formanden.
- 2. Beretning for 2023**

Vandværket har i 2023 pumpet **24.825 m³** op

Og Pumpet **22.275 m³** ud til forbrugerne

Købt vand fra Tommerup vandværk **2.246 m³**

Totalt til forbrugerne **24.521 m³**

Det er **2.579 m³** mindre en året før

Forbrug af El **14.411 KW** Fra 1 januar til 1. oktober 0.52 KW pr. 1 m³ vand

Forbrug af KW fra 28 oktober til den 15. december reparation af gammel tank **3.750 KW**

Reparationer:

26-01 23 kl. 22.30 ingen vand i tanken, tankene er tømt for vand. IT fejl alarmer var ikke uløst for lavt vand niveau.

31-01-23 et undersøgelseshold til anlæggelse af cykelsti, borede hul i vandledning på Kirkehelle

03-02-23 Be lufter motor defekt, ny monteret.

18-09-23 Magtenbøllevej 8. Rør samling utæt på ledningsnet.

26-10-23 ved rutinemæssig analyse kontrol af vandkvalitet fra agrolab. Her konstaterede de en overskridelse af E coli og coliforme verdier.

27-10-23 Assens Kommune kontaktede mig. Vi blev enig om at kontakt patientsikkerheds styrelsen, her blev der fremsat et koge anbefaling for Skalbjerger Vandværk. Herefter blev der straks kommunikeret ud på vores hjemmeside – sms-tjenesten radio og aviser m.m. En ny Straks analyseprøve blev bestilt og foretaget samme dag.

28-10-23 Kom analyseprøven tilbage. Viste at det var på vandværket forureningen var. Herefter fik vi etableret vand fra Tommerup vandværk. Karsten og jeg havde en snak hvorefter vi besluttede at tømme og rense tankene. Ved gennemsyn af tankene konstateres det at den gamle tank fra 1948 var utæt, så der kunne trænge vand ind i tanken (i den periode regnede det meget).

Det var den tank del, der var ud foran vandværket som var utæt. Der blev besluttet at fjerne den del af tanken og støbe en ny mur under vandværket og male den gamle tank med epoxy indvendig.

Da vi fik vand fra Tommerup vandværk. Fik vi godkendelse fra Patientsikkerheds styrelsen til ikke at koge vandet mere hvis vi foretog en ny analyse af vandet på ledningsnettet.

12-12-23 Vandværket var oppe at køre igen, fik fyldt tankene. Herefter blev der foretaget 3 vand analyser med få dages mellemrum. Som alle er ok, den sidste analyse blev sendt til Assens Kommune og godkendt.

Vi har igen Kvalitets vand.

Hen over sommeren besluttede vi i bestyrelsen at få monteret nye vandmålere. De gamle målere havde været monteret i ca. 6 år. De nye målere er fuld elektroniske og kan aflæses på en PC. Målerne skal ikke længere aflæses af forbrugeren. Ligeledes kan vi se om forbrugeren har en læk på sin vand installation. Der har været tilfælde hvor forbruger har aflæst forkert og følge af det har fået en negativ overraskelse.

Igen i år vil jeg henstille til alle borger i Skalborg, vi bor oven på vores vandressurser. Derfor tænk på hvad i gøder og sprøjter på jorden. Det er trods alt vand vi drikker og laver mad af, det er en del af vores fødekæde.

Med et par uddybende spørgsmål, godkendte generalforsamlingen beretningen

- 3. Kasser: Arkild Olsen** fremlagde herefter det reviderede regnskab. Blev herefter godkendt med et par kommentarer til regnskabet.
- 4. Indkommende forslag:** Der var ikke kommet noget til dette punkt.
- 5. Valg til bestyrelse og suppleanter:** På valg var Karsten Pedersen og Kent Harboe Nielsen, de var klar til genvalg og blev valg. Som bestyrelsessuppleant blev Bjarne Sørensen genvalgt.
- 6. Valg af revisor og suppleant:** Teddy Hansen var på valg som revisor, ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jens Rønnow foreslået og blev valgt. Som revisorsuppleant blev Hans Mailand valgt.
- 7. Eventuelt:** Stemmeret til generalforsamlingen for lejer af udlejnings boliger blev ivrigt debatteret.

Der var mødt 18 op til generalforsamlingen

Dirigent: Anders Rasmussen _____

Formand: Jens Frederiksen _____
